



Certificato numero / Certificate number

DE/8139

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports

n. 0005\DC\AAV\26_1 del / dated 02/04/2026

n. HY02-009-0 del / dated 03/11/2025

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

EL-LAWENDY FOR INDUSTRY AND TRADING
Region 2/8 Industrial Area - 11829 Badr City - Cairo - EGYPT

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Finestra a battente ad un'anta PREMIER UPVC
Single leaf PREMIER UPVC window
Mod. FP070

le prove di tipo secondo la norma EN 14351-1:2006+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell'Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14351-1:2006+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell'Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

08/04/2026

Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
Latest issue

07/04/2031

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A**Finestra a battente ad un'anta PREMIER UPVC***Single leaf PREMIER UPVC window***Mod. FP070**

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 700 x H 1500
Prestazioni / Performances:	
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	classe / class 2
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Wind load resistance</i>	classe / class C4
4.8 Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza <i>4.8 Load-bearing capacity of safety devices</i>	positivo / positive
4.12 Trasmittanza termica <i>4.12 Thermal transmittance</i> - superficie/area $\leq 2,3 \text{ m}^2$	$U_w = 1,19 \text{ W/m}^2\text{K}$

08/04/2026Prima emissione
First issue

Rinnovo
Renewal

Ultima emissione
*Latest issue***07/04/2031**Scadenza
*Expiry*Carlo Dassi
B. A. Certification